

Комиссионный Акт

выявления бесхозяйного имущества (бесхозяйные объекты газораспределительной сети) и обследования его технического состояния

г. Москва

« 03 » 06 2025г.

Комиссия в составе представителей:

Начальник СЭГ НАО УЭГ ТиНАО АО «Мосгаз»

(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

Ермолов М.Ю.

Заместитель начальника СЭГ НАО УЭГ ТиНАО АО «Мосгаз»

(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

Мещеряков А.В.

Мастер по обходу СЭГ НАО УЭГ ТиНАО АО «Мосгаз»

(наименование организации, Ф.И.О.)

Кувалдина Е.А.

выявила и произвела обследование газораспределительной сети, расположенной по адресу: г. Москва, д. Безобразово, ОК Искорка

В результате обследования установлено:

1. Газопровод по данному адресу на балансе АО «Мосгаз» не числится.
2. Наличие присоединения к сетям - есть.
3. Год постройки - 2008
4. Диаметр надземного газопровода высокого давления - 108/57мм
5. Протяженность г-д: du108мм - 14,0 п.м.
du57мм - 6,9 п.м.
Всего: 20,9 п.м.
6. Сооружение: AVK-3шт.

Приложение: схема.

Начальник СЭГ НАО УЭГ ТиНАО
АО «Мосгаз»

Мастер по обходу СЭГ НАО УЭГ ТиНАО
АО «Мосгаз»

Ермолов М.Ю.

(ФИО)

Кувалдина Е.А.

(ФИО)

Управ. района бороново

Мещеряков А.В.



Приложение: схема

